

## ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ

W dniach 24-27.04.2015r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące zamówienia publicznego pn. *"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku" – wykonanie instalacji klimatyzacji:*

1. Proszę podać miejsce i wysokość zamontowania agregatu?
2. Jak ma być prowadzona instalacja: w korytkach czy w bruzdach?
3. Ile wynosi odległość między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną w mb?
4. Na których piętrach mieszczą się pomieszczenia, w których mają zostać zamontowane urządzenia klimatyzacyjne?
5. Czy koszt serwisu również ująć w oferowanej cenie i ile ma być tych serwisów?
6. Co z instalacją elektryczną jak mają zostać podłączone klimatyzatory?
7. Zwracam się z prośbą o przesunięcie składania ofert ponieważ w dokumentacji przetargowej nie ma zawartych odpowiedzi na w/w pytania istotne do przygotowania dobrej oferty cenowej na w/w zadanie.
8. Czy zostały określone trasy przebiegu instalacji chłodniczej.
9. Strefy – ogniowe – przejście przez stropy czy podlegają zabezpieczeniu p.poż
10. Czy instalacja chłodnicza prowadzona jest – podtynkowo, w korytkach czy obudowana płytami G-K?
11. Piony instalacji chłodniczej w jaki sposób obudowane?
12. Zasilanie agregatów zewnętrznych – skąd?
13. Czy przewody do sterowników prowadzone podtynkowo czy w listwach?
14. Instalacja odprowadzenia skroplin w jaki sposób – grawitacyjnie czy pompkami skroplin?
15. Gdzie odprowadzane skropliny?
16. Czy i w jakim zakresie malowanie po przewiertach i przekuciach?
17. Gdzie zlokalizowany będzie sterownik centralny?
18. Zakres robót np. co z inst. odgromową?

na które Zamawiający odpowiada w następujący sposób:

Ad.1

- miejsce i wysokość zamontowania agregatu (jednostek zewnętrznych) zgodnie z dokumentacją projektową, miejsce dodatkowej jednostki zewnętrznej dla pokoju 3/26, zgodnie z opisem w załączniku do SIWZ

Ad.2

- instalacje należy prowadzić w korytkach lub w obudowie G-K.

Ad.3

- odległości od jednostek zewnętrznych do wewnętrznych podane są w dokumentacji wykonawczej instalacji klimatyzacji na rysunkach schematów instalacji - Report\_2013-09-13 – 8, 9 i 10.pdf

Ad.4

- pomieszczenia w których mają zostać umieszczone urządzenia klimatyzacyjne zaznaczone są na rzutach kondygnacji zamieszczonych w dokumentacji wykonawczej.

Ad.5

- w ofercie należy ująć koszty serwisu w okresie gwarancji zgodnie z § 8 wzoru umowy.

Ad.6

- urządzenia klimatyzacyjne należy podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej .

Ad.7

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 04.05.2015 r. do godziny 11:30.

Ad.8

- sugerowane trasy przebiegu instalacji chłodniczej są naniesione na rysunkach, możliwa zmiana na bardziej optymalną w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ad.9

- zgodnie z wytycznymi bhp i ppoż. określonymi w dokumentacji.

Ad.10

- instalacja prowadzona w korytkach lub obudowana płytami G-K

Ad.11

- piony instalacji chłodniczej prowadzone w korytkach lub obudowane G-K

Ad.12

- urządzenia klimatyzacyjne należy podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej.

Ad.13

- przewody do sterowników prowadzone w korytkach

Ad.14

- należy przyjąć odprowadzenie skroplin przy pomocy pomp skroplin, dopuszcza się odprowadzenie grawitacyjne w przypadku gdy takie rozwiązanie jest prostsze i bardziej optymalne.

Ad.15

- miejsce odprowadzenia skroplin wg dokumentacji

Ad.16

- malowanie po przewiertach i przekuciach w zakresie maskującym poprzez dobór odpowiedniej kolorystyki (przywrócenie stanu pierwotnego).

Ad.17

- Sterownik centralny należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na etapie prac.

Ad.18

- na tym etapie nie będzie wykonywana instalacja odgromowa, jeśli urządzenia zewnętrzne posiadają na wyposażeniu elementy instalacji odgromowej należy je zamontować.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** do dn. 04.05.2015r. do godziny 11:30 oraz **zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w następujący sposób:

punkt 8.11 o dotychczasowym brzmieniu:

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

**Powiat Opolski  
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole**

*"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku" – wykonanie instalacji klimatyzacji*

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 29.04.2015 r. godz. 12:30**

**otrzymuje brzmienie:**

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

**Powiat Opolski  
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole**

*"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku" – wykonanie instalacji klimatyzacji*

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 04.05.2015 r. godz. 12:00**

Punkt 9 o dotychczasowym brzmieniu:

**Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty winny być złożone w terminie do dnia **29.04.2015 r. do godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29.

otrzymuje brzmienie:

**Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty winny być złożone w terminie do dnia **04.05.2015 r. do godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29.

Punkt 12. o dotychczasowym brzmieniu:

**Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.**

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia **29.04.2015 r. o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B).

otrzymuje brzmienie:

**Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.**

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia **04.05.2015 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B).

Punkt 17.5 o dotychczasowym brzmieniu:

Termin wniesienia wadium upływa w dniu **29.04.2015 r. do godz. 12:00**

**otrzymuje brzmienie:**

Termin wniesienia wadium upływa w dniu **04.05.2015 r. godz. 11:30**

**Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.**